

ഉപഭോക്തൃ സങ്കട പരിഹാര ഫോറം

വൈദ്യുതി വിഭാഗം, തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ
തൃശ്ശൂർ - 680 001.

നമ്പർ : CGRF - 7433/25

തീയതി : 18.12.2025

ഹാജർ

ടി. എസ്. ജോസ്	-	ചെയർപേഴ്സൺ
കെ.വിനുകൃഷ്ണൻ	-	മെമ്പർ
അഡ്വ. അസിയ.പി.കെ	-	മെമ്പർ

ഡയസ് വർഗ്ഗീസ്

5A, മൾബറി അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്
അവന്യൂ ബ്ലോക്ക്, അവന്യൂ റോഡ്

പരാതികാരൻ

ലൈസൻസിങ്ങ് വേണ്ടി
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി,
വൈദ്യുതി വിഭാഗം
തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ
തൃശ്ശൂർ - 680 001.

എതിർകക്ഷി

പരാതിയുടെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം :

ശ്രീ. ഡയസ് വർഗ്ഗീസിന്റെ 14430 - A എന്ന കൺസ്യൂമർ നമ്പറിലുള്ള കണക്ഷനിൽ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടും ബിൽ തുക നിരന്തരമായി 2800/- രൂപയിൽ അധികം വരുന്നു. സ്ഥിരതാമസമില്ലാത്തതിനാൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരാഴ്ചക്കാലം മാത്രം താമസിച്ചിട്ടും 400 യൂണിറ്റിന്റെ ബില്ലാണ് വന്നത്. പരാതികാരൻ ഉപയോഗിക്കാത്ത 400 യൂണിറ്റിന് അടവാക്കിയ ബില്ലുകളിൽ അധികമായി ഈടാക്കിയ തുക തിരികെ നൽകുന്നതിനായാണ് പരാതി.

ഫോറത്തിന്റെ നടപടികൾ :

30.10.2025 ന് ഫോറം പരാതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു. സെക്ഷൻ 1 അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ബില്ലിങ്ങ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നിവരോട് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സത്യവാങ്മൂലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വിഷയത്തിൽ ബില്ലിങ്ങ് സെക്ഷൻ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലം.

കൺസ്യൂമർ നമ്പർ : 14430 - A, 15 KW connected Load, LT I താരിഫ്, ശ്രീ ഫേസ്, ഭൈമാസ ബില്ലുകൾ നൽകി വരുന്ന കണക്ഷനാണ്. സ്കോപ്പ് ബിൽ മീറ്റർ റീഡർ നൽകി വരുന്ന റീഡിങ്ങ് പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. ആയത് പ്രകാരം ഏകദേശം 400 യൂണിറ്റ് ഉപയോഗം രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ വരുന്നതായി കാണുന്നു.

വിഷയത്തിൽ സെക്ഷൻ 1 അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലം.

04/31-26 ൽ കൺസ്യൂമർ നം.: 14430 - A, ടി കണക്ഷൻ ചേലക്കോട്ടുകര മൾബറി ഫ്ലാറ്റിൽ ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനായി നൽകിയിട്ടുള്ള ശ്രീ ഫേസ് കണക്ഷനിൽ 29.11.2025 ന് ഓവർസിയർ

നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ മീറ്റർ ഫോൾട്ടി (No Display) ആയി കണ്ടെത്തുകയും, അതേ ദിവസം തന്നെ ഫോൾട്ടി മീറ്റർ മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (Old meter No. - 13021031; FR = M/F; New Meter No. - 4545885; IR = 4547 kwh) ടിയാളുടെ കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തെ ഉപഭോഗ വിവരങ്ങൾ :-

Sl. No.	Bill Date	Unit	Bill Amount
1	27.10.2025	413	2879
2	23.08.2025	399	2701
3	25.06.2025	420	2767
4	25.04.2025	432	2967
5	22.02.2025	410	2844
6	21.12.2024	410	2727

ടി കണക്ഷനിൽ ആവരേജ് ഉപഭോഗം 400 യൂണിറ്റിന് മേൽ വരുന്നതായി കാണുന്നു. ടി കണക്ഷനിൽ ലഭ്യമായ റീഡിങ്ങിനനുസരിച്ചാണ് ബിൽ നൽകിയതായി കാണുന്നത്. മീറ്റർ മാറ്റിയതിന് ശേഷമുള്ള തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ബിൽ സൈക്കിളിൽ നിന്നും ശരാശരി കണക്കാക്കി പരാതിയിൽ പറയുന്ന പ്രകാരമുള്ള ബിൽ മിസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന വിഷയം പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. മീറ്റർ ഫോൾട്ടിയിൽ ബിൽ നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഫോറത്തിന്റെ നിഗമനം.


അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മീറ്ററിന് തകരാറുള്ളതായും തകരാറുള്ള മീറ്റർ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചതായും ഫോറത്തിന് ബോധ്യമായി.

ഉത്തരവ് നടപടികൾ :

പരാതിക്കാധാരമായ മീറ്ററിന് തകരാറുള്ളതായി റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിനാൽ ലൈസൻസി നിയമാനുസൃതമുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാകുന്നു.



അഡ്വ. അസിയ.പി.കെ
മെമ്പർ



വിനുകൃഷ്ണൻ. കെ
മെമ്പർ



ടി.എസ്. ജോസ്
ചെയർപേഴ്സൺ