

ഉപദേശക്ക് സകട പരിഹാര ഫോറം

വൈദ്യുതി വിഭാഗം, തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ
തൃശ്ശൂർ - 680 001.

നമ്പർ : CGRF - 4837/25

തീയതി : 07.08.2025

ഹാജർ

ടി. എസ്. ജോസ്	-	ചയർപ്പേഴ്സൺ
കെ.വിനുകുമാൻ	-	മെമ്പർ
അഡ്യൂ. അസിയ.പി.കെ	-	മെമ്പർ

സുരേഷ്. സി.

AO, പെൻഡ്രാർക്ക് അഷാർട്ട്‌മെൻ്റ്
പുതുതാൾ റോഡ്
ജയലക്ഷ്മീ സിൽക്കണ്ടിനു സചീപം

പരാതികാരൻ

ലൈസൻസിയുക്കു വേണ്ടി
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി,
വൈദ്യുതി വിഭാഗം
തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ
തൃശ്ശൂർ - 680 001.

എതിർകക്ഷി

പരാതിയുടെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം :

14255 - C കണ്ണസ്വേച്ഛ നമ്പറിലുള്ള വൈദ്യുതി കണക്കനിലെ 516940 - 10 നമ്പർ ബിൽ തുക അധികമാണെന്നും അതിനു ഒറ്റംബാസത്തിൽ നൽകിയ ബില്ലിൽ LP (Locked Premise) രേഖപ്പെടുത്തിയത് തെറ്റാണെന്നും പരാതി. പരാതികാരൻ അഷാർട്ട്‌മെൻ്റ് കോംപ്ലക്സിൽ 72 അഷാർട്ട്‌മെൻ്റുകളുടെയും ചീറ്റർ ഒരേ രൂമിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരാതികാരൻ ചീറ്ററിലെ റീഡിങ് ഒഴികെ എല്ലാ ചീറ്ററുകളിലെയും റീഡിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചീറ്റർ റീഡിങ്ങിലെ തകരാർ പരിഹരിച്ച് 10 മാസത്തെ ഒൻപത് റീഡിങ്ങുകൾ പരിഞ്ഞായിച്ച് അധികമായി ഇടാക്കിയ സർച്ചാർജ്ജും അടക്കാംജും തുക തിരികെ നൽകാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഫോറത്തിന്റെ നടപടികൾ :

10.07.2025 ന് ഫോറം പരാതി പയലിൽ സീക്രിച്ചു. സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറോട് സത്യവാദ്ദുലം ലഭ്യമാകുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 31.07.2025 ന് ഫോറം ചേർന്ന് പരാതി പരിഞ്ഞായിച്ചു.

വിഷയത്തിൽ സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച സത്യവാദ്ദുലം.

19/10/2 എന്ന കെട്ടിട നമ്പറിൽ ശ്രീ. സുരേഷ്. സി. എന്നയാളുടെ പേരിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള 14255 - C എന്ന വൈദ്യുതി കണക്കനിൽ ബിൽ തുക കുടുതലാണ് എന്ന പരാതി സി.ജീ.ആർ.എഫിൽ നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥലം പരിഞ്ഞായിക്കുകയും പരാതിയിൽ സുചിപ്പിക്കുന്ന ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് (ബിൽ നം.: 516940) ഒൻപ് പരാതി ലഭിക്കുകയും ചീറ്റർ പരിഞ്ഞായിച്ച് തകരാർ ഇല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

ഒരു കണക്കനിൽ പരാതിയിൽ സുചിപ്രിയിലിക്കുന്ന ബില്ലിന് തൊട്ടു മുൻപ് വന്ന 24.02.2025 ലെ ബിൽ എൽ.പി. ആവരേജു് ആധികാരി ബിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുൻ ബിൽ എൽ.പി. ആധികാരി തുടർന്നു വന്ന ബില്ലിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വന്നതെന്ന് ചന്ദ്രിലാകുന്നു. ശീറ്റ് റീഡർ ജീവനക്കാരെന്നോട് എൽ.പി. ചെയ്യുണ്ട് സാഹചര്യം അങ്ങും ചെയ്തിൽ നിന്നും റീഡിംഗ് എടുക്കുന്ന സമയം (24.02.2025) ശീറ്റ് റൂചിൽ ദ്രോഗേജേജു് വാട്ടർ കെട്ടിക്കിടന്ന് റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവന്മയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വിശദമായി പരിശോധിച്ചിൽ നിന്നും ഒരു കെട്ടിടം ശീറ്റ് റീഡിംഗ് ബുക്ക് പ്രകാരം ഈ1 സെക്ഷൻ W 28 ആണെന്നും 24.02.2025 തീ കെട്ടിടത്തിലെ എല്ലാ ഫ്ലാറിലും എൽ.പി. ആവരേജു് ബിൽ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

റീഡിംഗ് ലഭ്യാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 3 ബില്ലുകളിലെ യുണിറ്റിൻറെ ആവരേജു് പ്രകാരമാണ് ബിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ശീറ്റിന് തകരാൻ ഇല്ല എന്നും പരിശോധിച്ച് ഉപശ്രൂതിയിട്ടുള്ളതാണ്.


ഫോറത്തിന്റെ നിഗമനം :


പരാതികാരകൾ അപാർട്ട്മെന്റ് കോംപ്ലക്സിലെ 72 അപാർട്ട്മെന്റിലും എൽ.പി. ആവരേജിനാണ് ബിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ശീറ്റ് റൂചിൽ ദ്രോഗേജേജു് വാട്ടർ കെട്ടിക്കിടന്ന് റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ സാധികാരിയായാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. റീഡിംഗ് ലഭ്യാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഊസങ്ങളിലെ ബില്ലിലെ യുണിറ്റിൻറെ ആവരേജു് കണക്കാക്കി നൽകിയിട്ടുള്ളതും തുടർന്നു വന്ന ബില്ലിൽ ആയത് കുഴീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഉത്തരവ് നടപടികൾ :

സംഖ്യാക്കാഡ്യു 2014 സെക്ഷൻ 124(1) പ്രകാരം if the licensee is not able to access the meter for reading, a provisional bill may be issued on the basis of the average consumption of the previous three billing cycles. ശീറ്റ് റീഡിംഗ് ലഭ്യാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, റീഡിംഗ് ലഭിച്ചിരുന്ന മുന്നും ബില്ലുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച യുണിറ്റുകളുടെ ശരാശരി യുണിറ്റിന് ബില്ല് നൽകുകയും അടുത്ത ബില്ലിൽ ആയത് കുഴീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ലൈസൻസിയുടെ നടപടി ശരിയാണ് എന്നതിനാൽ ബില്ല് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവാക്കുന്നു.


അഡ്യൂ. അസീയ.പി.കെ
മെമ്പർ


വിനുകുമാർ.കെ
മെമ്പർ


സി.എസ്. ജോസ്
ചെയർപോഴ്സൺ